

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	擋片式流量開關 FS25-X-4-A-1-SPST-B		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00428 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 12 月 30 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 105 年 12 月 30 日 至 108 年 12 月 29 日		
備註：(A1050108/A201500687)			
1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)。			
2.電氣規格： SPST: 250 Vac、100 Vdc、10 VA。 SPDT:150 Vac、150 Vdc、20 VA。			
3.適用周溫： -20°C ~ +60°C。			
4.主要組成： 上蓋(不鏽鋼)、下底座(不鏽鋼)、O 型環(橡膠)、轉接頭(不鏽鋼)、浮板固定座(不鏽鋼)、組合座(不鏽鋼)、電纜接頭。			
5.同一型式： FS25-X-4-A-2-SPST-B、FS25-X-4-A-1-SPDT-B、FS25-X-4-A-2-SPDT-B			
6.特殊條件： 無。			
7.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 980 kPa，持壓時間至少 10 秒。			

財團法人 工業技術研究院

