

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆由任 EU-04-NPT		
防爆規格標示	Ex d II Gb X Ex tb IIIC Db X		
型式檢定合格字號	(ITRI)2018 第 07-00122 號		
第一次發證日期	中華民國 107 年 06 月 07 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 107 年 06 月 07 日 至 110 年 06 月 06 日		
1.依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。			
2.電氣規格： 無。			
3.適用周溫： -20°C~+60°C。			
4.主要組成： 上蓋(不銹鋼/SS316L)、下蓋(不銹鋼/SS316L)、環(不銹鋼/SS316L)、Oring(Viton/Teflon)。			
5.同一型式： EU-06-NPT。			
6.特殊條件： X：防爆由任與外殼組裝時，組合部分溫度需在-20°C 至+60°C 內。防爆由任安裝時鎖緊程序應符合產品說明書之要求，與外殼組裝時應正確裝配以符合 IP66 之保護等級。			
7.例行試驗： 無。			
8.發行版次： 第 1 次發行 (B201800074) (107-06-07)			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

