

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司																																								
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500																																						
製造人名稱	升暘企業股份有限公司																																								
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-8135500																																						
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆差壓開關 DPS2300X Series																																								
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db																																								
型式檢定合格字號	(ITRI)2018 第 07-00170X 號																																								
第一次發證日期	中華民國 107 年 08 月 22 日																																								
展延發證日期	中華民國 年 月 日																																								
有效期限	中華民國 107 年 08 月 22 日 至 110 年 08 月 21 日																																								
<p>1.依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2.電氣規格： SPDT 15A@125、250、480 VAC、60 Hz。 Resistive 1/8 HP@125 VAC、1/4HP@250 VAC、60 Hz。</p> <p>3.適用周溫： -40°C~+60°C。</p> <p>4.主要組成： 上蓋、底座、底盒、膜片蓋、膜片、O-ring、內六角螺絲、電纜接頭。</p> <p>5.同一型式：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">(1)</th> <th style="width: 15%;">-(2)</th> <th style="width: 15%;">-(3)</th> <th style="width: 15%;">-(4)</th> <th style="width: 15%;">-(5)</th> <th style="width: 15%;">-(6)</th> <th style="width: 15%;">-(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">DPS2300X</td> <td style="text-align: center;">01W</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02W</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03W</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04W</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05W</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				(1)	-(2)	-(3)	-(4)	-(5)	-(6)	-(7)	DPS2300X	01W	A	1	E	1	B	02W		2	F			03W		3				04W						05W					
(1)	-(2)	-(3)	-(4)	-(5)	-(6)	-(7)																																			
DPS2300X	01W	A	1	E	1	B																																			
	02W		2	F																																					
	03W		3																																						
	04W																																								
	05W																																								



財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2018 第 07-00170X 號

申請人名稱	升陽企業股份有限公司
<p>(1) 品名- DPS2300X 防爆差壓開關 (2) 量測範圍-01W : 0.1~0.25" W.C.、02W : 0.15~1.8" W.C.、03W : 0.4~2.5" W.C.、04W : 0.8~4.0" W.C.、05W : 3.0~11.0" W.C.。 (3) 接觸液體材料-A : SS316。 (4) 接口尺寸(高&低端)-1 : 1/4" NPT (F)、2 : 1/4" PT (F)、3 : G1/4"(F)。 (5) 電纜接頭-E : 1/2"NPT(F),Standard、F : 3/4"NPT(F)。 (6) 電氣規格 : One SPDT。 (7) 工研院型式檢定 Ex d IIB+H₂ T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db</p>	
6.特殊條件 :	X : 導體分歧點的使用溫度於最高周圍溫度時為 82.4°C, 製造商需提指引供使用者正確選擇電纜與電纜封涵蓋或導管中之導體。
7.例行試驗 :	無 (設備外殼已通過 4 倍基準壓力之過壓試驗, 產製廠可不須另實施 1.5 倍基準壓力之過壓試驗)。
8.發行版次 :	第 1 次發行 (B201700163) (107-08-22)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號