

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | |
| 申請人地址 | 高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號 | 電話 | 07-813-5500 |
| 製造人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | |
| 製造人地址 | 高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號 | 電話 | 07-813-5500 |
| 型式檢定合格之機械設備器具種類及型式 | 防爆耐壓襯墊式接頭 ECG-B-C25-M25-16-C-B1 | | |
| 防爆規格標示 | Ex d II Gb U Ex tD A21 U | | |
| 型式檢定合格字號 | 工電(2014)第 00221 號 | | |
| 第一次發證日期 | 中華民國 103 年 10 月 09 日 | | |
| 展延發證日期 | 中華民國 106 年 09 月 04 日 | | |
| 有效期限 | 中華民國 106 年 10 月 09 日 至 109 年 10 月 08 日 | | |
| <p>1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；CNS 15591-0 (2012)；CNS 15591-1 (2012)。</p> <p>2.電氣規格： 無。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4.主要組成： 本體(不鏽鋼/SS316)、外殼(不鏽鋼/SS316)、扣環(不鏽鋼/SS316)、套筒(不鏽鋼/SS316)、O 型環(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、墊圈(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、連接管線防水接頭(不鏽鋼/SS316)。</p> <p>5.同一型式： 請見附錄說明。</p> <p>6.限制條件： 無。</p> <p>7.例行試驗： 無。</p> | | | |

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00221 號

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-----|-------------|-------|------|-----------|--------------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | | | | | |
| 8.附錄說明： | | | | | | | |
| 裝置代號 | 防水類別 | 本體 | 入口(前端)管牙型式 | 墊圈孔內徑 | 墊圈材質 | 防水罩後端管牙型式 | 備註 |
| ECG | A | C25 | M25 | 12 | C | --- | 無防水罩者接頭後端無螺紋 |
| | B | | | 14 | | B1 | |
| | | | | 16 | | B2 | |
| | | | | | | B3 | |
| 9.發行版次： | | | | | | | |
| | 第 1 次發行 (A201400111) | | (103-10-09) | | | | |
| | 第 2 次發行 (B201700023) | | (106-09-04) | | | | |

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號