

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆耐壓襯墊式接頭 ECG-B-C32-M32-22-C-C1		
防爆規格標示	Ex d II Gb U Ex tD A21 U		
型式檢定合格字號	工電(2014)第 00241 號		
第一次發證日期	中華民國 103 年 10 月 15 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 09 月 04 日		
有效期限	中華民國 106 年 10 月 15 日 至 109 年 10 月 14 日		
1. 依據標準：	CNS 3376-0 (2014) ; CNS 3376-1 (2008) ; CNS 15591-0 (2012) ; CNS 15591-1 (2012) 。		
2. 電氣規格：	無。		
3. 適用周溫：	-20°C~+40°C。		
4. 主要組成：	本體(不鏽鋼/SS316)、外殼(不鏽鋼/SS316)、扣環(不鏽鋼/SS316)、 套筒(不鏽鋼/SS316)、O 型環(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、墊圈(氯丁 二烯橡膠或矽橡膠)、連接管線防水接頭(不鏽鋼/SS316)。		
5. 同一型式：	請見附錄說明。		
6. 限制條件：	無。		
7. 例行試驗：	無。		

財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00241 號

申請人名稱	升暘企業股份有限公司						
8.附錄說明：							
裝置 代號	防水 類別	本體	入口(前端) 管牙型式	墊圈孔 內徑	墊圈 材質	防水罩後端 管牙型式	備註
ECG	A	C32	M32	18	C	--	無防水罩 者接頭後 端無螺紋
	B			20		C1	
				22		C2	
						C3	
9.發行版次：							
	第 1 次發行 (A201400112)		(103-10-15)				
	第 2 次發行 (B201700024)		(106-09-04)				

財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號