

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司		
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
製造人名稱	升暘企業股份有限公司		
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆耐壓襯墊式接頭 ECG-B-C45-M45-34-C-E1		
防爆規格標示	Ex d II Gb U Ex tD A21 U		
型式檢定合格字號	工電(2014)第 00257 號		
第一次發證日期	中華民國 103 年 11 月 04 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 11 月 16 日		
有效期限	中華民國 106 年 11 月 04 日 至 109 年 11 月 03 日		
<p>1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；CNS 15591-0 (2012)； CNS 15591-1 (2012)。</p> <p>2.電氣規格： 無。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4.主要組成： 本體(不鏽鋼/SS316)、外殼(不鏽鋼/SS316)、扣環(不鏽鋼/SS316)、 套筒(不鏽鋼/SS316)、O 型環(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、墊圈(氯丁 二烯橡膠或矽橡膠)、連接管線防水接頭(不鏽鋼/SS316)。</p> <p>5.同一型式： 請見附錄說明。</p> <p>6.限制條件： 無。</p> <p>7.例行試驗： 無。</p>			



**財團法人 工業技術研究院**

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號

# 防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2014)第 00257 號

申請人名稱	升暘企業股份有限公司						
8.附錄說明：							
裝置 代號	防水 類別	本體	入口(前端) 管牙型式	墊圈孔 內徑	墊圈 材質	防水罩後端 管牙型式	備註
ECG	A	C45	M45	30	C	--	無防水罩 者接頭後 端無螺紋
	B			32		E1	
				34		E2	
						E3	
9.發行版次：							
	第 1 次發行 (A201400114)		(103-11-04)				
	第 2 次發行 (B201700146)		(106-11-16)				

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號