

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

| | | | |
|--|--|----|-------------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | |
| 申請人地址 | 高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號 | 電話 | 07-813-5500 |
| 製造人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | |
| 製造人地址 | 高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號 | 電話 | 07-813-5500 |
| 型式檢定合格之機械設備器具種類及型式 | 防爆耐壓襯墊式接頭 ECG-B-C45-NPT1-1/2"-34-C-E1 | | |
| 防爆規格標示 | Ex d II Gb U Ex tD A21 U | | |
| 型式檢定合格字號 | 工電(2015)第 00008 號 | | |
| 第一次發證日期 | 中華民國 104 年 01 月 26 日 | | |
| 展延發證日期 | 中華民國 107 年 01 月 26 日 | | |
| 有效期限 | 中華民國 107 年 01 月 26 日 至 110 年 01 月 25 日 | | |
| <p>1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；CNS 15591-0 (2012)；CNS 15591-1 (2012)。</p> <p>2.電氣規格： 無。</p> <p>3.適用周溫： -20°C~+40°C。</p> <p>4.主要組成： 本體(不鏽鋼/SS316)、外殼(不鏽鋼/SS316)、扣環(不鏽鋼/SS316)、套筒(不鏽鋼/SS316)、O 型環(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、密封圈(不鏽鋼/SS316)、墊圈(氯丁二烯橡膠或矽橡膠)、連接管線防水接頭(不鏽鋼/SS316)。</p> <p>5.同一型式： 見附錄說明。</p> <p>6.限制條件： 無。</p> <p>7.例行試驗： 無。</p> | | | |

財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2015)第 00008 號

| | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------|----------------|-------------|----------|---------------|----------------------|
| 申請人名稱 | 升暘企業股份有限公司 | | | | | | |
| 8.附錄說明： | | | | | | | |
| 裝置 代號 | 防水 類別 | 本體 | 入口(前端) 管牙型式 | 墊圈孔 內徑 | 墊圈 材質 | 防水罩後端 管牙型式 | 備註 |
| ECG | A | C45 | NPT1-1/2" | 30 | C | -- | 無防水罩 者接頭後 端無螺紋 |
| | B | | | 32 | | E1 | |
| | | | | 34 | | E2 | |
| | | | | | | E3 | |
| 9.發行版次： | | | | | | | |
| | | 第 1 次發行 (A201400332) | | (104-01-26) | | | |
| | | 第 2 次發行 (B201800019) | | (107-01-26) | | | |

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號