

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	升暘企業股份有限公司																				
申請人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500																		
製造人名稱	升暘企業股份有限公司																				
製造人地址	高雄市前鎮區興化街 133 巷 9 號	電話	07-813-5500																		
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆塞頭 PU-04-NPT																				
防爆規格標示	Ex d II Gb Ex tb IIC Db																				
型式檢定合格字號	(ITRI)2019 第 07-00007U 號																				
第一次發證日期	中華民國 108 年 01 月 10 日																				
展延發證日期	中華民國 年 月 日																				
有效期限	中華民國 108 年 01 月 10 日 至 111 年 01 月 09 日																				
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; CNS 3376-1 : 2008 ; IEC 60079-31 : 2013 。</p> <p>2. 電氣規格： 無。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C ~ +60°C 。</p> <p>4. 主要組成： 塞頭本體。</p> <p>5. 同一型式：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>型號</th> <th>接口尺寸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PU-04-NPT</td><td>1/2"NPT</td></tr> <tr><td>PU-06-NPT</td><td>3/4"NPT</td></tr> <tr><td>PU-04-M20</td><td>M20 × P1.5</td></tr> <tr><td>PU-06-M25</td><td>M25 × P1.5</td></tr> <tr><td>PU-25-NPT</td><td>1"NPT</td></tr> <tr><td>PU-32-NPT</td><td>1-1/4"NPT</td></tr> <tr><td>PU-40-NPT</td><td>1-1/2"NPT</td></tr> <tr><td>PU-50-NPT</td><td>2"NPT</td></tr> </tbody> </table> <p>6. 限制條件： PU-04-M20 與 PU-06-M25 塞頭應搭配 O 型環使用，以確保外殼保護等級。</p>				型號	接口尺寸	PU-04-NPT	1/2"NPT	PU-06-NPT	3/4"NPT	PU-04-M20	M20 × P1.5	PU-06-M25	M25 × P1.5	PU-25-NPT	1"NPT	PU-32-NPT	1-1/4"NPT	PU-40-NPT	1-1/2"NPT	PU-50-NPT	2"NPT
型號	接口尺寸																				
PU-04-NPT	1/2"NPT																				
PU-06-NPT	3/4"NPT																				
PU-04-M20	M20 × P1.5																				
PU-06-M25	M25 × P1.5																				
PU-25-NPT	1"NPT																				
PU-32-NPT	1-1/4"NPT																				
PU-40-NPT	1-1/2"NPT																				
PU-50-NPT	2"NPT																				

財團法人 工業技術研究院
新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2019 第 07-00007U 號

申請人名稱	升暘企業股份有限公司	
7.發行版次：	第 1 次發行 (B201800318)	(108-01-10)
	第 2 次發行 (A1090038)	(109-05-11)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號